

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00054/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-СТРОЙ"  
(ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ")  
Адрес: 115184, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, СРЕДНИЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 12  
ОГРН: 1047796011120. Телефон: +73822610354, E-mail: info@latat.org

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-СТРОЙ"  
(ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ")  
Место нахождения: 634062, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, д. 4, строен. 2.  
Телефон: +73822610354, E-mail: info@latat.org

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1 комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB), марок: "ОСП-1", "ОСП-2", "ОСП-3", "ОСП-4", типов "А", "В", классов: «Е0,5», «Е1», общей толщиной от 6 до 40 мм, плотностью от 550 до 900 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемый по ТУ 16.21.13-006-72012865-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД: 4410121000

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4;  
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3;  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д3;  
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2;

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-004/06-2022 от 21.06.2022. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/4. Акт анализа состояния производства № 02-ДС/30-03/2022 от 04.04.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ**

Хранить плиты в сухих чистых закрытых проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 65%, в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из пачек, разделенных брусками толщиной и шириной не менее 80мм и длиной не менее ширины плиты, или поддона.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 23.06.2022 по 22.06.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Экопер

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

005181